

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
25/2/24 0:00	50,72	45,77	4,96	0,00	1											0	1			1		1		15,08	15,05
25/2/24 1:00	46,68	42,28	4,40	0,00	1											0	1			1		1		13,75	13,73
25/2/24 2:00	45,09	40,77	4,32	0,00	1											0	1			1		1		12,79	12,74
25/2/24 3:00	43,92	40,42	3,50	0,00	1											0	1			1		1		11,55	11,56
25/2/24 4:00	43,36	41,65	1,71	0,00	1											0	1			1		1		10,93	10,88
25/2/24 5:00	43,56	42,15	1,41	0,00	1											0	1			1		1		11,16	11,20
25/2/24 6:00	45,24	44,96	0,27	0,02	1											0	1			1		1		12,86	12,89
25/2/24 7:00	48,37	45,04	0,00	3,33	1											0	1			1		1		13,04	12,98
25/2/24 8:00	50,14	44,32	0,00	5,82	1											0	1			1		1		12,25	12,32
25/2/24 9:00	55,43	44,26	0,00	11,16	1											0	1			1		1		12,30	12,24
25/2/24 10:00	57,15	46,03	0,20	10,92	1											0	1			1		1		13,98	14,02
25/2/24 11:00	59,18	43,13	0,56	15,49	1											0	1			1		1		11,57	11,25
25/2/24 12:00	58,07	38,71	1,15	18,20	1											0	1			1		1		7,75	7,43
25/2/24 13:00	56,36	36,97	1,43	17,96	1											0	1			1		1		7,17	5,74
25/2/24 14:00	53,49	35,59	1,92	15,98	1											0	1			1		1		7,55	5,06
25/2/24 15:00	51,52	39,24	1,91	10,38	1											0	1			1		1		8,69	8,65
25/2/24 16:00	53,54	42,00	3,10	8,45	1											0	1			1		1		11,75	11,64
25/2/24 17:00	55,22	48,12	6,07	1,04	1											0	1			1				12,25	13,78
25/2/24 18:00	64,55	60,16	4,39	0,00	1											0	1			1		1		17,94	17,76
25/2/24 19:00	68,80	61,77	7,03	0,00	1											0	1			1		1		20,53	20,56
25/2/24 20:00	69,42	57,85	11,57	0,00	1											0	1			1		1		21,93	20,77
25/2/24 21:00	65,94	52,96	12,98	0,00	1											0	1			1		1		26,37	19,46
25/2/24 22:00	60,09	46,82	13,27	0,00	1											0	1			1		1		29,73	16,69
25/2/24 23:00	53,87	37,81	16,06	0,00	1											0	1			1		1		27,34	16,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Ένταξη D4 ΑΗΣ και απένταξη D6 ΘΗΣ λόγω πυρκαγιάς στη ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ