

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 23/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,90	1,40	0,17	1,32	1									0,81	0,82
	01:00	2,53	1,38	0,13	1,01	1									0,76	0,75
	02:00	2,32	1,64	0,06	0,62	1									0,70	0,70
	03:00	2,24	1,50	0,14	0,60	1									0,67	0,67
	04:00	2,20	1,47	0,13	0,60	1									0,66	0,66
	05:00	2,22	1,47	0,15	0,60	1									0,66	0,67
	06:00	2,40	1,47	0,23	0,70	1									0,71	0,72
	07:00	2,75	1,55	0,20	0,99	1									0,80	0,80
	08:00	2,99	1,48	0,31	1,20	1									0,83	0,84
	09:00	3,11	1,66	0,37	1,08	1									0,93	0,93
	10:00	3,10	1,69	0,39	1,03	1									0,89	0,92
	11:00	3,17	1,50	0,42	1,25									1	0,79	0,81
	12:00	3,07	1,38	0,57	1,12									1	0,72	0,72
	13:00	3,36	1,49	0,46	1,41									1	0,78	0,78
	14:00	3,28	1,50	0,34	1,45									1	0,76	0,75
	15:00	3,32	1,33	0,30	1,69									1	0,76	0,76
	16:00	3,30	1,40	0,20	1,70									1	0,76	0,76
	17:00	3,46	1,29	0,20	1,97									1	0,73	0,74
	18:00	3,93	1,23	0,22	2,49				1						0,85	0,85
	19:00	4,06	1,23	0,32	2,51				1						0,89	0,89
20:00	4,00	1,08	0,41	2,50				1						0,88	0,88	
21:00	3,84	0,92	0,44	2,48				1						0,83	0,83	
22:00	3,53	0,92	0,34	2,28				1						0,79	0,79	
23:00	3,23	1,07	0,25	1,91				1						0,80	0,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης