

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 24/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	1,24	0,27	1,34			1							0,84	0,84
	01:00	2,55	1,39	0,15	1,01			1							0,82	0,82
	02:00	2,35	1,24	0,10	1,01			1							0,72	0,72
	03:00	2,23	1,01	0,22	1,00			1							0,66	0,66
	04:00	2,16	1,05	0,11	1,00			1							0,62	0,62
	05:00	2,16	1,14	0,02	1,00			1							0,62	0,62
	06:00	2,24	1,12	0,03	1,10			1							0,63	0,62
	07:00	2,39	1,04	0,06	1,29			1							0,63	0,64
	08:00	2,58	1,03	0,05	1,50			1							0,66	0,66
	09:00	2,69	1,20	0,08	1,41			1							0,74	0,74
	10:00	2,72	1,20	0,09	1,43			1							0,74	0,74
	11:00	2,68	1,04	0,14	1,50			1							0,71	0,71
	12:00	2,61	0,99	0,11	1,51			1							0,67	0,67
	13:00	2,63	1,11	0,01	1,51			1							0,68	0,68
	14:00	2,66	0,97	0,00	1,69			1							0,65	0,65
	15:00	2,63	0,96	0,00	1,67			1							0,63	0,63
	16:00	2,69	0,93	0,00	1,76			1							0,63	0,62
	17:00	2,93	0,94	0,00	2,00			1							0,64	0,64
	18:00	3,50	1,06	0,00	2,43			1							0,73	0,73
	19:00	3,78	1,28	0,00	2,50			1							0,81	0,81
20:00	3,74	1,20	0,04	2,50			1							0,80	0,80	
21:00	3,57	1,01	0,06	2,50			1							0,76	0,76	
22:00	3,38	0,94	0,08	2,36			1							0,73	0,73	
23:00	3,14	1,06	0,07	2,01			1							0,74	0,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης