

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 25/2/2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	2,80	1,06	0,10	1,64			1							0,70	0,70	
	01:00	2,52	1,13	0,13	1,26			1							0,70	0,70	
	02:00	2,29	1,08	0,21	0,99			1							0,68	0,68	
	03:00	2,20	0,96	0,23	1,00			1							0,64	0,64	
	04:00	2,13	0,95	0,18	1,00			1							0,61	0,61	
	05:00	2,11	0,91	0,22	0,98			1							0,60	0,60	
	06:00	2,20	0,93	0,28	0,99			1							0,64	0,64	
	07:00	2,35	0,93	0,36	1,06			1							0,62	0,62	
	08:00	2,66	1,14	0,39	1,13			1							0,72	0,72	
	09:00	2,85	1,00	0,58	1,27			1							0,78	0,78	
	10:00	2,65	0,91	0,61	1,13			1							0,66	0,66	
	11:00	2,67	0,90	0,57	1,20			1							0,63	0,63	
	12:00	2,81	1,06	0,74	1,00			1							0,92	0,92	
	13:00	2,86	0,93	0,83	1,10			1							0,90	0,89	
	14:00	2,72	0,97	0,65	1,10			1							0,82	0,82	
	15:00	2,65	0,86	0,73	1,06			1							0,75	0,75	
	16:00	2,73	0,85	0,78	1,10			1							0,79	0,78	
	17:00	2,97	0,89	0,74	1,34			1							0,74	0,74	
	18:00	3,54	0,93	0,70	1,91			1							0,71	0,71	
	19:00	3,72	0,91	0,74	2,07			1							0,74	0,74	
20:00	3,76	0,93	0,75	2,08			1							0,75	0,75		
21:00	3,66	1,07	0,73	1,87			1							0,73	0,73		
22:00	3,35	1,13	0,65	1,57			1							0,66	0,67		
23:00	3,03	0,98	0,77	1,28			1							0,77	0,80		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης