

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,02	2,14	0,88	1					0,89	0,75
	01:00	2,82	2,14	0,69	1					0,70	0,69
	02:00	2,72	2,14	0,59	1					0,59	0,59
	03:00	2,67	2,14	0,53	1					0,54	0,54
	04:00	2,70	2,13	0,57	1					0,57	0,57
	05:00	2,80	2,14	0,66	1					0,66	0,67
	06:00	3,11	2,19	0,92	1					0,93	0,93
	07:00	3,39	2,45	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,47	2,53	0,93	1					0,94	0,95
	09:00	3,56	2,96	0,60	1					0,62	0,43
	10:00	3,42	3,02	0,40		1				0,41	0,05
	11:00	3,14	2,46	0,68	1					0,88	0,88
	12:00	2,95	2,59	0,36	1					0,83	0,82
	13:00	2,83	2,30	0,54	1					0,70	0,70
	14:00	2,92	2,45	0,47	1					0,76	0,77
	15:00	3,21	2,63	0,59	1					0,93	0,94
	16:00	3,36	2,80	0,56	1					0,94	0,94
	17:00	3,75	3,28	0,48	1					0,95	0,95
	18:00	4,23	3,78	0,45	1					1	0,95
	19:00	4,44	4,05	0,38	1					1	0,95
	20:00	4,23	3,88	0,35	1					1	0,95
	21:00	4,03	3,43	0,60	1						0,95
	22:00	3,69	3,31	0,38	1						0,95
	23:00	3,33	3,11	0,22	1						0,95

Μεταξύ 09:00 και 11:00, έγινε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1 και της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης