

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 26/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,33	3,48	1,85			1			1	2,65
	01:00	5,11	3,80	1,31			1			1	1,55
	02:00	5,14	3,97	1,17			1			1	1,45
	03:00	5,04	4,49	0,55			1			1	0,69
	04:00	5,00	4,39	0,61			1			1	0,86
	05:00	4,96	3,69	1,27			1			1	1,40
	06:00	4,92	3,62	1,30			1			1	1,45
	07:00	4,45	3,23	1,22			1				1,45
	08:00	4,42	3,24	1,18			1				1,45
	09:00	4,65	3,48	1,17			1				1,45
	10:00	4,94	3,80	1,14			1				1,45
	11:00	5,16	3,91	1,25			1				1,79
	12:00	5,84	3,29	2,56			1				2,65
	13:00	5,98	3,50	2,48			1				2,65
	14:00	5,68	3,79	1,88			1			1	2,23
	15:00	5,39	3,60	1,79			1			1	2,05
	16:00	5,60	3,66	1,94			1			1	2,05
	17:00	5,36	3,58	1,78			1			1	2,05
	18:00	5,62	3,78	1,85			1			1	2,05
	19:00	5,93	5,24	0,69			1			2	2,65
	20:00	6,22	6,19	0,03		1	1				2,65
	21:00	5,99	5,70	0,29		1	1				2,65
	22:00	5,62	4,93	0,69		1	1				2,65
	23:00	5,14	4,74	0,40			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης