

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024		
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,64	1,12	0,52	1						1	0,53	0,52	
	01:00	1,53	1,12	0,42	1						1	0,42	0,41	
	02:00	1,45	1,12	0,33	1						1	0,33	0,33	
	03:00	1,40	1,12	0,28	1						1	0,28	0,28	
	04:00	1,40	1,12	0,28	1						1	0,29	0,28	
	05:00	1,36	1,13	0,23	1						1	0,24	0,24	
	06:00	1,48	1,12	0,36	1						1	0,36	0,36	
	07:00	1,61	1,45	0,16	1						1	0,17	0,12	
	08:00	1,81	1,72	0,09						1	1	0,09	0,11	
	09:00	2,02	1,77	0,25				1	1	1		0,34	0,33	
	10:00	2,07	1,68	0,39				1	1	1		0,39	0,39	
	11:00	2,07	1,67	0,40				1	1	1		0,41	0,40	
	12:00	2,01	1,70	0,32				1	1	1		0,32	0,33	
	13:00	2,02	1,69	0,33				1	1	1		0,34	0,34	
	14:00	1,98	1,69	0,29				1	1	1		0,30	0,30	
	15:00	1,95	1,68	0,27				1	1	1		0,28	0,27	
	16:00	1,98	1,69	0,29				1	1	1		0,30	0,30	
	17:00	2,11	1,69	0,42				1	1	1		0,42	0,43	
	18:00	2,46	1,69	0,77				1	1	1		0,77	0,77	
	19:00	2,53	1,68	0,85				1	1	1		0,85	0,85	
	20:00	2,50	1,68	0,82				1	1	1		0,83	0,83	
	21:00	2,35	1,68	0,67				1	1	1		0,67	0,67	
	22:00	2,16	1,67	0,48				1	1	1		0,49	0,48	
	23:00	1,90	1,43	0,47				1		1		0,47	0,51	

Η G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης