

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12				
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,22	1,11	0,11	1				1							0,11	0,11	
	01:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,06	0,06	
	02:00	1,18	1,12	0,06	1				1							0,07	0,06	
	03:00	1,19	1,12	0,07	1				1							0,07	0,07	
	04:00	1,14	1,11	0,03	1				1							0,03	0,03	
	05:00	1,14	1,12	0,01	1				1							0,02	0,02	
	06:00	1,23	1,14	0,09	1				1							0,10	0,10	
	07:00	1,22	1,13	0,09	1				1							0,10	0,10	
	08:00	1,42	1,19	0,24	1				1							0,28	0,29	
	09:00	1,60	1,23	0,37	1				1							0,46	0,46	
	10:00	1,69	1,29	0,39	1				1							0,50	0,50	
	11:00	1,58	1,32	0,27	1				1							0,46	0,45	
	12:00	1,68	1,26	0,42	1				1							0,50	0,50	
	13:00	1,81	1,30	0,51	1				1							0,53	0,54	
	14:00	1,97	1,56	0,41	1				1							0,59	0,59	
	15:00	1,92	1,50	0,42	1				1							0,54	0,54	
	16:00	1,90	1,73	0,17	1				1							0,56	0,56	
	17:00	1,96	1,83	0,14	1				1							0,58	0,58	
	18:00	2,14	2,14	0,00	1			1	1							0,53	0,52	
	19:00	2,25	2,21	0,04	1			1	1							0,57	0,57	
	20:00	2,16	1,95	0,21	1			1	1							0,48	0,48	
	21:00	1,98	1,78	0,20	1			1	1							0,31	0,31	
	22:00	1,81	1,43	0,38	1				1							0,37	0,42	
	23:00	1,60	1,13	0,47	1				1							0,50	0,50	

Μεταξύ 02:00 και 07:00 λειτούργησε επιπλέον η G5 λόγω αστάθειας αιολικής παραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης