

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
26/2/24 0:00	48,29	33,75	14,54	0,00	1											0	1			1		1		14,57	14,47
26/2/24 1:00	44,20	32,04	12,16	0,00	1											0	1			1		1		11,63	12,20
26/2/24 2:00	42,99	32,38	10,62	0,00	1											0	1			1		1		11,01	11,01
26/2/24 3:00	41,59	32,10	9,49	0,00	1											0	1			1		1		9,57	9,62
26/2/24 4:00	41,51	32,26	9,25	0,00	1											0	1			1		1		9,43	9,50
26/2/24 5:00	43,09	32,85	10,24	0,00	1											0	1			1		1		10,87	11,04
26/2/24 6:00	48,46	35,03	13,43	0,00	1											0	1			1		1		14,29	14,47
26/2/24 7:00	56,18	41,91	13,41	0,85	1					1						0	1			1				13,77	15,72
26/2/24 8:00	60,04	40,48	17,48	2,08	1					1						0	1			1				18,29	17,97
26/2/24 9:00	63,81	41,48	18,25	4,08	1					1						0	1							18,59	18,89
26/2/24 10:00	65,70	38,85	18,53	8,32	1					1	18,53	8,32		1		0	1							19,05	18,96
26/2/24 11:00	65,94	40,19	19,21	6,54	1					1				1		0	1							20,18	19,75
26/2/24 12:00	67,95	41,92	20,04	5,98	1					1				1		0	1							21,14	20,35
26/2/24 13:00	68,65	42,91	20,24	5,50	1					1				1		0	1							21,46	20,55
26/2/24 14:00	68,13	43,63	20,24	4,26	1					1				1		0	1							21,43	20,42
26/2/24 15:00	68,46	49,32	15,99	3,15	1					1				1	1	0	1							15,53	15,66
26/2/24 16:00	71,86	58,30	13,16	0,40	1					1				1	1	0	1							13,97	14,30
26/2/24 17:00	75,69	63,45	12,11	0,13	1					1	1			1	1	0	1							19,05	13,63
26/2/24 18:00	78,88	65,58	13,30	0,00	1					1	1			1	1	0	1							19,79	13,99
26/2/24 19:00	81,15	70,37	10,78	0,00	1					1	1			1	1	0	1							14,94	12,12
26/2/24 20:00	78,17	67,10	11,06	0,00	1					1	1			1	1	0	1							14,90	11,72
26/2/24 21:00	71,82	63,72	8,10	0,00	1					1	1			1	1	0	1							9,17	8,65
26/2/24 22:00	63,99	57,73	6,26	0,00	1					1	1			1	1	0	1							7,39	6,35
26/2/24 23:00	56,45	51,05	5,40	0,00	1					1	1			1	1	0	1							6,20	5,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 και Νο4 λόγω κακοκαιρίας με έντονη κεραυνική δραστηριότητα
2. Περιορισμός Α/Π λόγω καταιγίδας
3. Περιορισμός λειτουργίας ΘΗΣ (Λειτουργία DIESEL Νο3 και Νο4 ΑΗΣ λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας)