

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3.500	3.500	7.500	10.000	10.000	10.000	9.500	12.500	1.300	1.100	1.100					
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Dum(x11)	OP.HZ(x5)	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024	00:00	23.23	22.90	0.32		1	1			1	1					6.00	5.90
	01:00	20.94	20.92	0.02			1			1	1					4.92	4.92
	02:00	20.22	20.22	0.00			1			1	1					5.23	5.20
	03:00	19.67	19.37	0.29			1			1	1					4.64	4.59
	04:00	19.69	18.63	1.06			1			1	1					4.62	4.70
	05:00	21.14	20.18	0.96			1			1	1					6.04	6.13
	06:00	24.30	24.14	0.17		1	1			1	1					8.26	8.22
	07:00	28.84	28.84	0.00		1	1	1		1	1			2		9.53	9.45
	08:00	28.94	28.94	0.00		1	1	1		1	1					6.07	6.06
	09:00	28.59	28.59	0.00		1	1	1		1	1					5.96	6.01
	10:00	27.09	27.09	0.00		1	1	1		1	1					4.71	4.66
	11:00	26.38	26.36	0.02			1	1		1	1					5.25	5.27
	12:00	25.27	24.99	0.29			1	1		1	1					4.84	4.83
	13:00	25.40	24.85	0.55			1	1		1	1					4.85	4.88
	14:00	24.62	24.30	0.32			1	1		1	1					5.36	5.37
	15:00	23.65	23.63	0.03			1	1		1	1					4.76	4.79
	16:00	24.97	24.97	0.00			1	1		1	1					5.43	5.46
	17:00	28.84	28.84	0.00			1	1		1	1					7.66	7.73
	18:00	35.07	35.07	0.00		1	1	1		1	1					11.53	11.59
	19:00	37.77	37.77	0.00		1	1	1		1	1			2		13.25	13.30
20:00	37.74	37.71	0.03		1	1	1		1	1			4		13.25	13.29	
21:00	34.95	34.94	0.01		1	1	1		1	1			2		11.27	11.25	
22:00	30.63	30.63	0.00		1	1	1		1	1					7.98	7.85	
23:00	26.40	26.40	0.00		1	1	1		1	1					5.83	6.04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης