

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
27/2/24 0:00	50,40	45,52	4,88	0,00	1					1			1	1		0	1							6,38	5,00	
27/2/24 1:00	45,17	40,80	4,37	0,00	1					1			1			0	1							5,62	4,48	
27/2/24 2:00	43,98	40,01	3,97	0,00	1					1			1			0	1							5,68	4,34	
27/2/24 3:00	42,88	39,26	3,62	0,00	1					1			1			0	1							5,72	4,13	
27/2/24 4:00	42,77	39,08	3,69	0,00	1					1			1			0	1							4,88	4,16	
27/2/24 5:00	44,48	40,15	4,33	0,00	1					1			1			0	1							4,36	4,40	
27/2/24 6:00	50,93	45,50	5,42	0,00	1					1			1			0	1							8,15	9,17	
27/2/24 7:00	60,16	47,10	11,67	1,39	1					1						0	1			1				29,17	17,75	
27/2/24 8:00	64,64	42,30	16,65	5,69	1					1						0	1			1				45,34	19,22	
27/2/24 9:00	65,96	40,00	16,45	9,51	1					1			1			0	1			1				31,14	17,35	
27/2/24 10:00	63,59	35,62	15,17	12,80	1								1			0		1		1				19,01	18,13	
27/2/24 11:00	62,66	32,31	17,92	12,43	1								1			0		1		1				22,52	18,48	
27/2/24 12:00	63,64	33,15	17,60	12,89	1								1			0		1		1				21,81	18,38	
27/2/24 13:00	63,29	35,48	15,30	12,50	1								1			0		1		1				15,83	15,81	
27/2/24 14:00	62,19	34,39	14,19	13,60	1								1			0		1		1				15,61	15,76	
27/2/24 15:00	61,52	39,07	11,13	11,32	1											0	1	1		1				19,63	17,54	
27/2/24 16:00	61,41	45,53	8,89	6,99	1											0	1	1		1				20,15	18,34	
27/2/24 17:00	61,55	53,65	6,88	1,02	1					1						0	1	1		1				16,04	14,79	
27/2/24 18:00	69,35	62,59	6,75	0,00	1					1						0	1	1		1				20,46	20,46	
27/2/24 19:00	72,71	65,49	7,21	0,01	1					1				1		0	1	1		1				21,06	21,03	
27/2/24 20:00	72,80	63,98	8,82	0,00	1					1						0	1	1		1				23,38	21,59	
27/2/24 21:00	69,27	60,60	8,67	0,00	1					1						0	1	1		1				23,89	20,55	
27/2/24 22:00	63,75	54,96	8,79	0,00	1					1						0	1	1		1				24,07	17,29	
27/2/24 23:00	55,93	47,79	8,13	0,00	1											0	1	1		1				21,13	14,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 μετά από αίτημα σταθμού
2. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας και μετέπειτα No2 λόγω μην διαθεσιμότητας μονάδων ΘΗΣ
3. Περικοπή ΑΠΕ από 12:50 έως 15:28 λόγω αστάθειας ανέμου με έντονες ταλαντώσεις συχνότητας