

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 27/2/2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	2,77	1,20	0,80	0,77								1		0,80	0,90	
	01:00	2,45	1,19	0,74	0,52								1		0,75	0,78	
	02:00	2,28	1,30	0,55	0,44								1		0,65	0,65	
	03:00	2,18	1,40	0,45	0,33								1		0,58	0,58	
	04:00	2,11	1,26	0,47	0,38								1		0,51	0,53	
	05:00	2,13	1,30	0,47	0,36								1		0,48	0,48	
	06:00	2,31	1,25	0,32	0,74								1		0,33	0,33	
	07:00	2,66	1,12	0,54	1,00			1							0,63	0,73	
	08:00	2,67	0,90	0,57	1,19			1							0,58	0,61	
	09:00	2,72	0,92	0,58	1,22			1							0,58	0,58	
	10:00	2,74	1,02	0,57	1,15			1							0,57	0,56	
	11:00	2,67	0,95	0,53	1,20			1							0,54	0,53	
	12:00	2,74	1,05	0,53	1,15			1							0,56	0,57	
	13:00	2,81	1,17	0,35	1,29			1							0,67	0,66	
	14:00	2,72	1,03	0,19	1,50			1							0,67	0,67	
	15:00	2,94	1,29	0,05	1,60			1							0,75	0,75	
	16:00	3,10	1,34	0,06	1,70			1							0,79	0,79	
	17:00	3,15	1,11	0,04	1,99			1							0,74	0,74	
	18:00	3,58	1,10	0,01	2,47			1							0,72	0,72	
	19:00	3,85	1,24	0,01	2,60			1							0,80	0,80	
20:00	3,94	1,32	0,02	2,60			1							0,83	0,83		
21:00	3,75	1,18	0,06	2,50			1							0,80	0,80		
22:00	3,47	1,29	0,06	2,12			1							0,77	0,76		
23:00	3,18	1,46	0,03	1,69			1							0,73	0,74		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Α/Π Κεφαλές παρέμεινε σε χειροκίνητη λειτουργία στο διάστημα 07:20-08:10 και 00:30-1:30 λόγω υψηλής αστάθειας ανέμου και απότομης απώλειας παραγωγής.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης