

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 28/2/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,38	4,78	0,60		1	1				2,65
	01:00	5,32	4,64	0,69		1	1				2,65
	02:00	5,11	4,49	0,61		1	1				2,65
	03:00	4,61	4,04	0,57			1			1	2,65
	04:00	4,62	4,00	0,62			1			1	2,65
	05:00	4,91	4,37	0,54			1			1	2,65
	06:00	5,03	4,56	0,47			1			1	2,65
	07:00	5,22	4,57	0,64	1					1	2,65
	08:00	5,33	4,61	0,72	1					1	2,65
	09:00	5,15	4,26	0,89	1					1	2,65
	10:00	5,38	4,41	0,97	1					1	2,65
	11:00	5,61	4,42	1,19	1					1	2,65
	12:00	5,51	4,53	0,99	1					1	2,65
	13:00	5,54	4,61	0,93	1					1	2,65
	14:00	5,19	4,36	0,83	1					1	1,75
	15:00	4,81	4,07	0,74	1					1	0,85
	16:00	4,93	4,21	0,72	1					1	0,85
	17:00	5,55	4,59	0,97	1					1	1,29
	18:00	6,37	4,47	1,89	1					1	2,65
	19:00	6,78	4,79	1,99	1					2	2,65
	20:00	6,82	4,50	2,32	1					2	2,65
	21:00	6,61	4,60	2,02	1					2	2,65
	22:00	5,99	3,76	2,23	1					2	2,65
	23:00	5,51	3,28	2,23	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 14:00-17:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης