

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
28/2/24 0:00	49,15	41,79	7,36	0,00	1											0	1	1		1					19,25	14,56
28/2/24 1:00	44,59	36,55	8,03	0,00	1											0	1	1		1					18,22	12,03
28/2/24 2:00	43,69	33,64	10,04	0,00	1											0	1	1		1					20,98	11,38
28/2/24 3:00	42,21	32,24	9,97	0,00	1											0	1	1		1					16,67	10,19
28/2/24 4:00	41,83	32,56	9,26	0,00	1											0	1	1		1					10,20	9,84
28/2/24 5:00	43,54	33,36	10,17	0,00	1											0	1	1		1					11,67	11,56
28/2/24 6:00	49,10	38,61	10,49	0,01	1											0	1	1		1					18,48	14,67
28/2/24 7:00	56,30	43,97	11,08	1,25	1											0	1	1		1					21,16	16,81
28/2/24 8:00	59,00	44,21	8,42	6,37	1											0	1	1		1					19,54	17,51
28/2/24 9:00	61,51	39,68	11,25	10,57	1											0	1	1		1					21,51	18,05
28/2/24 10:00	62,55	32,65	14,97	14,94	1											0	1	1		1					20,85	15,68
28/2/24 11:00	61,41	32,50	11,77	17,14	1											0	1	1		1					12,32	12,34
28/2/24 12:00	61,72	32,76	11,21	17,75	1											0	1	1		1					13,32	12,00
28/2/24 13:00	61,65	32,85	11,74	17,05	1											0	1	1		1					14,49	12,50
28/2/24 14:00	59,87	32,90	11,35	15,63	1											0	1	1		1					13,42	12,24
28/2/24 15:00	58,23	36,37	10,70	11,16	1											0	1	1		1					18,91	15,08
28/2/24 16:00	59,76	40,94	11,16	7,65	1											0	1	1		1					25,67	17,53
28/2/24 17:00	60,53	44,29	14,43	1,81	1											0	1	1		1					24,87	17,70
28/2/24 18:00	67,85	50,17	17,67	0,00	1					1						0	1	1		1					22,03	20,01
28/2/24 19:00	71,73	51,25	20,47	0,00	1					1						0	1	1		1					27,59	21,48
28/2/24 20:00	71,86	52,25	19,60	0,00	1					1						0	1	1		1					30,08	21,52
28/2/24 21:00	68,20	50,79	17,40	0,00	1											0	1	1		1					27,53	20,44
28/2/24 22:00	61,82	46,30	15,52	0,00	1											0	1	1		1					25,78	18,53
28/2/24 23:00	54,59	39,76	14,82	0,00	1											0	1	1		1					24,25	16,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης