



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 28/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,77	1,38	0,10	1,29	1		1							0,59	0,58
	01:00	2,44	1,34	0,19	0,91			1							0,55	0,55
	02:00	2,26	1,28	0,31	0,67									1	0,49	0,48
	03:00	2,12	1,37	0,42	0,33									1	0,51	0,51
	04:00	2,06	1,36	0,37	0,33									1	0,47	0,48
	05:00	2,11	1,43	0,35	0,33									1	0,44	0,45
	06:00	2,18	1,42	0,34	0,43									1	0,64	0,65
	07:00	2,42	1,50	0,27	0,65									1	0,68	0,68
	08:00	2,69	1,42	0,22	1,04	1									0,52	0,85
	09:00	2,76	1,23	0,39	1,15	1									0,56	0,89
	10:00	2,67	1,19	0,38	1,09	1									0,60	0,88
	11:00	2,67	1,15	0,39	1,13	1									0,60	0,90
	12:00	2,70	1,24	0,21	1,25	1									0,60	0,88
	13:00	2,87	1,11	0,43	1,33	1									0,60	0,91
	14:00	2,89	1,19	0,46	1,24	1									0,53	0,85
	15:00	2,82	1,26	0,31	1,25	1									0,80	0,81
	16:00	2,88	1,29	0,33	1,25	1									0,85	0,84
	17:00	3,07	1,36	0,20	1,50	1									0,79	0,78
	18:00	3,53	1,27	0,27	1,99	1									0,83	0,83
	19:00	3,79	1,14	0,73	1,93	1									0,85	0,85
20:00	3,79	1,17	0,91	1,71	1									0,92	0,92	
21:00	3,68	1,08	0,88	1,72	1									0,88	0,88	
22:00	3,43	1,07	0,79	1,57	1									0,80	0,79	
23:00	3,11	1,18	0,69	1,24	1									0,69	0,68	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Το Α/Π Περδίκι είχε απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 08:00-14:15

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης