

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Κυριακή 3/3/2024 | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | |
| Κυριακή | 00:00 | 2,68 | 1,33 | 0,55 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,42 | 1,49 | 0,43 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,22 | 1,49 | 0,23 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,10 | 1,46 | 0,14 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 04:00 | 2,06 | 1,45 | 0,11 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,11 | 1,35 | 0,25 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,26 | 1,41 | 0,24 | 0,60 | 1 | | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,45 | 1,46 | 0,19 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | |
| | 08:00 | 2,65 | 1,50 | 0,15 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 09:00 | 2,86 | 1,52 | 0,04 | 1,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 10:00 | 3,02 | 1,46 | 0,06 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 11:00 | 3,02 | 1,44 | 0,08 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 12:00 | 3,00 | 1,41 | 0,09 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 13:00 | 2,95 | 1,39 | 0,07 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 14:00 | 2,87 | 1,42 | 0,05 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 15:00 | 2,98 | 1,48 | 0,00 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 16:00 | 3,01 | 1,51 | 0,00 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 17:00 | 3,22 | 1,51 | 0,01 | 1,70 | 1 | | | | | | | | | |
| | 18:00 | 3,72 | 1,51 | 0,01 | 2,20 | 1 | | | | | | | | | |
| | 19:00 | 3,95 | 1,44 | 0,01 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 20:00 | 3,95 | 1,44 | 0,01 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 21:00 | 3,76 | 1,46 | 0,00 | 2,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 22:00 | 3,42 | 1,52 | 0,00 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 23:00 | 2,98 | 1,48 | 0,00 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.