

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	2,99	2,23	0,77	1					0,86	0,86
	01:00	2,83	2,18	0,65	1					0,71	0,70
	02:00	2,68	2,14	0,53	1					0,55	0,55
	03:00	2,64	2,14	0,50	1					0,51	0,52
	04:00	2,65	2,14	0,52	1					0,52	0,52
	05:00	2,73	2,14	0,58	1					0,58	0,59
	06:00	3,01	2,14	0,86	1					0,87	0,87
	07:00	3,16	2,22	0,94	1					0,94	0,94
	08:00	3,02	2,97	0,05	1	1				0,07	0,02
	09:00	2,69	2,49	0,20	1	1				0,20	0,21
	10:00	2,54	2,14	0,40		1				0,40	0,40
	11:00	2,53	2,14	0,39		1				0,39	0,39
	12:00	2,57	2,14	0,44		1				0,44	0,44
	13:00	2,69	2,36	0,33	1					0,33	0,33
	14:00	2,66	2,14	0,52	1					0,53	0,53
	15:00	2,76	2,14	0,62	1					0,62	0,62
	16:00	3,17	2,28	0,88	1					0,93	0,93
	17:00	3,47	2,57	0,90	1					0,95	0,95
	18:00	4,13	3,20	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,35	3,43	0,93	1					0,95	0,95
	20:00	4,20	3,27	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	3,93	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,59	2,65	0,94	1					0,95	0,95
23:00	3,25	2,31	0,94	1					0,95	0,95	

Επιπλέον ένταξη G2 08:00-09:30 λόγω πύσης υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης