

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/2/24 0:00	48,42	35,06	13,35	0,00	1											0	1	1		1				23,14	14,50
29/2/24 1:00	44,35	31,83	12,51	0,00	1											0	1	1		1				16,28	12,33
29/2/24 2:00	42,88	33,16	9,52	0,00	1											0	1	1		1				11,54	10,69
29/2/24 3:00	41,87	32,22	9,65	0,00	1											0	1	1		1				12,60	9,88
29/2/24 4:00	41,98	32,29	9,69	0,00	1											0	1	1		1				12,05	9,96
29/2/24 5:00	42,96	32,96	10,00	0,00	1											0	1	1		1				12,25	10,96
29/2/24 6:00	47,97	34,36	13,55	0,05	1											0	1	1		1				15,79	14,32
29/2/24 7:00	54,71	36,59	15,26	2,86	1											0	1	1		1				18,00	16,36
29/2/24 8:00	58,33	37,55	11,97	8,82	1											0	1	1		1				11,93	11,26
29/2/24 9:00	60,72	36,46	10,31	13,96	1											0	1	1		1				11,10	11,74
29/2/24 10:00	61,55	32,61	12,36	16,58	1											0	1	1		1				12,70	12,94
29/2/24 11:00	62,42	32,86	11,39	18,17	1											0	1	1	1					11,09	11,80
29/2/24 12:00	62,73	32,57	10,86	19,30	1											0	1	1	1					10,71	11,50
29/2/24 13:00	61,91	32,67	11,29	17,96	1											0	1	1	1					11,74	11,96
29/2/24 14:00	61,16	32,24	12,95	15,97	1											0	1	1	1					13,57	13,23
29/2/24 15:00	60,27	33,61	14,29	12,37	1											0	1	1	1					14,75	15,81
29/2/24 16:00	59,62	36,56	17,50	5,56	1											0	1	1	1					18,58	17,84
29/2/24 17:00	62,47	43,55	18,18	0,74	1											0	1	1	1					18,83	18,67
29/2/24 18:00	70,39	50,06	20,31	0,01	1											0	1	1	1					21,11	21,07
29/2/24 19:00	73,17	51,45	21,71	0,01	1				1							0	1	1	1					22,31	21,92
29/2/24 20:00	72,41	50,77	21,62	0,01	1				1							0	1	1	1					22,04	21,70
29/2/24 21:00	68,11	47,73	20,37	0,01	1											0	1	1	1					20,37	20,38
29/2/24 22:00	61,41	43,01	18,39	0,00	1											0	1	1	1					18,77	18,40
29/2/24 23:00	54,03	37,92	16,10	0,00	1											0	1	1	1					16,56	16,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις