

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 29/2/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 2,65 | 1,41 | 0,57 | 0,66 | 1 | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 01:00 | 2,31 | 1,36 | 0,53 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,53 | 0,54 |
| | 02:00 | 2,15 | 1,31 | 0,52 | 0,32 | 1 | | | | | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 03:00 | 2,06 | 1,26 | 0,49 | 0,32 | 1 | | | | | | | | | 0,49 | 0,48 |
| | 04:00 | 2,01 | 1,27 | 0,33 | 0,40 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,33 | 0,31 |
| | 05:00 | 2,07 | 1,25 | 0,51 | 0,32 | 1 | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 |
| | 06:00 | 2,18 | 1,23 | 0,54 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,54 | 0,54 |
| | 07:00 | 2,49 | 1,28 | 0,59 | 0,61 | 1 | | | | | | | | | 0,60 | 0,59 |
| | 08:00 | 2,58 | 1,16 | 0,60 | 0,82 | 1 | | | | | | | | | 0,60 | 0,61 |
| | 09:00 | 2,66 | 1,10 | 0,64 | 0,92 | 1 | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 10:00 | 2,63 | 1,03 | 0,60 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 11:00 | 2,59 | 1,01 | 0,59 | 0,99 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,60 |
| | 12:00 | 2,54 | 1,05 | 0,59 | 0,91 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,60 |
| | 13:00 | 2,58 | 1,18 | 0,59 | 0,81 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 14:00 | 2,76 | 1,22 | 0,63 | 0,92 | 1 | | | | | | | | | 0,63 | 0,65 |
| | 15:00 | 2,80 | 1,25 | 0,66 | 0,89 | 1 | | | | | | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 16:00 | 2,91 | 1,30 | 0,69 | 0,92 | 1 | | | | | | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 17:00 | 3,14 | 1,31 | 0,72 | 1,12 | 1 | | | | | | | | | 0,72 | 0,71 |
| | 18:00 | 3,54 | 1,39 | 0,80 | 1,35 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,79 |
| | 19:00 | 3,73 | 1,20 | 0,81 | 1,72 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| 20:00 | 3,75 | 1,32 | 0,76 | 1,67 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,79 | |
| 21:00 | 3,56 | 1,43 | 0,70 | 1,43 | 1 | | | | | | | | | 0,71 | 0,71 | |
| 22:00 | 3,24 | 1,44 | 0,65 | 1,16 | 1 | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | |
| 23:00 | 2,92 | 1,48 | 0,59 | 0,86 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,59 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης