

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,98	2,14	0,83	1					0,85	0,85
	01:00	2,81	2,14	0,67	1					0,68	0,68
	02:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,55
	03:00	2,67	2,13	0,54	1					0,55	0,54
	04:00	2,69	2,14	0,54	1					0,55	0,54
	05:00	2,76	2,14	0,61	1					0,62	0,63
	06:00	3,02	2,15	0,87	1					0,88	0,88
	07:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,34	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	2,46	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,66	2,73	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,71	2,77	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,74	2,91	0,83	1					0,95	0,95
	16:00	3,87	3,01	0,85	1					0,95	0,95
	17:00	4,20	3,34	0,86	1					0,95	0,95
	18:00	4,56	3,64	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,58	3,64	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,34	3,40	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	4,12	3,19	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,70	2,82	0,87	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	2,96	0,47	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης