

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,06	2,20	0,86	1					0,90	0,90
	01:00	2,86	2,13	0,73	1					0,74	0,74
	02:00	2,71	2,13	0,58	1					0,59	0,59
	03:00	2,67	2,14	0,53	1					0,54	0,53
	04:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,54
	05:00	2,73	2,16	0,56	1					0,59	0,59
	06:00	2,89	2,21	0,69	1					0,77	0,78
	07:00	3,03	2,41	0,62	1					0,89	0,89
	08:00	3,10	2,71	0,40	1					0,93	0,93
	09:00	3,18	2,87	0,30	1					0,88	0,92
	10:00	3,15	3,11	0,03	1	1				0,08	0,03
	11:00	3,00	2,70	0,30	1					0,52	0,56
	12:00	2,77	2,38	0,39	1					0,64	0,65
	13:00	2,73	2,37	0,36	1					0,60	0,60
	14:00	2,63	2,31	0,32	1					0,50	0,50
	15:00	2,77	2,50	0,28	1					0,64	0,64
	16:00	3,05	2,76	0,28	1					0,88	0,89
	17:00	3,34	3,07	0,27	1					0,95	0,95
	18:00	3,98	3,89	0,09	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,15	3,87	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,99	3,70	0,29	1					0,95	0,95
	21:00	3,78	3,51	0,27	1					0,95	0,95
	22:00	3,49	3,22	0,27	1					0,95	0,95
	23:00	3,16	2,85	0,32	1					0,94	0,94

Επιπλέον ένταξη G2 10:00-11:00 λόγω πλύσης υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης