

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	4,79	4,73	0,06				1							1,11	1,16
	01:00	4,33	4,30	0,03				1							1,09	1,08
	02:00	4,15	4,14	0,01				1							0,89	0,89
	03:00	4,11	4,02	0,09				1							0,86	0,86
	04:00	4,14	4,07	0,07				1							0,88	0,88
	05:00	4,43	4,28	0,14				1							1,14	1,16
	06:00	5,09	4,85	0,23		1		1							1,22	1,20
	07:00	5,84	5,42	0,42		1		1							1,47	1,49
	08:00	6,58	5,65	0,93		1		1							2,18	2,20
	09:00	7,08	5,84	1,24		1		1							2,47	2,48
	10:00	7,32	6,73	0,60		1		1							2,19	2,17
	11:00	7,52	7,11	0,40		1	1	1							2,07	2,09
	12:00	7,68	7,48	0,20		1	1	1							2,28	2,27
	13:00	7,49	7,35	0,14		1	1	1							2,09	2,07
	14:00	7,15	7,04	0,12		1	1	1							1,76	1,75
	15:00	6,64	6,47	0,17		1	1	1							1,24	1,24
	16:00	6,55	6,48	0,06		1	1	1							1,14	1,13
	17:00	6,75	6,40	0,36		1	1	1							1,31	1,33
	18:00	7,97	7,45	0,52		1	1	1							2,47	2,48
	19:00	8,50	7,01	1,48	1	1	1	1							2,06	2,05
20:00	8,07	7,34	0,74	1	1	1	1							1,62	1,60	
21:00	7,55	7,46	0,09	1		1	1							1,59	1,62	
22:00	6,59	6,26	0,33	1		1	1							1,27	1,26	
23:00	5,89	5,72	0,17			1	1							1,57	1,57	

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης