

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024		
ΑΡΧΕ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	1,55	1,12	0,42				1		1		0,44	0,43	
	01:00	1,46	1,38	0,08				1		1		0,34	0,34	
	02:00	1,40	1,16	0,23				1		1		0,28	0,28	
	03:00	1,36	1,14	0,23				1		1		0,24	0,24	
	04:00	1,31	1,16	0,15				1		1		0,18	0,19	
	05:00	1,30	1,18	0,12				1		1		0,18	0,18	
	06:00	1,35	1,26	0,09				1		1		0,22	0,22	
	07:00	1,44	1,39	0,05				1		1		0,33	0,32	
	08:00	1,51	1,50	0,00				1		1		0,37	0,31	
	09:00	1,57	1,57	0,00				1	1	1		0,02	0,00	
	10:00	1,58	1,58	0,00				1	1	1		0,00	0,00	
	11:00	1,59	1,59	0,01				1	1	1		0,00	0,00	
	12:00	1,65	1,63	0,02				1	1	1		0,02	0,02	
	13:00	1,69	1,67	0,03				1	1	1		0,03	0,02	
	14:00	1,63	1,62	0,01				1	1	1		0,00	0,00	
	15:00	1,59	1,58	0,01				1	1	1		0,00	0,00	
	16:00	1,50	1,50	0,01				1	1	1		0,00	0,00	
	17:00	1,61	1,59	0,02				1	1	1		0,02	0,02	
	18:00	2,08	1,97	0,11				1	1	1		0,39	0,39	
	19:00	2,22	2,10	0,12				1	1	1		0,54	0,54	
	20:00	2,17	2,09	0,08				1	1	1		0,50	0,49	
	21:00	2,04	2,00	0,04				1	1	1		0,36	0,37	
	22:00	1,83	1,83	0,00				1	1	1		0,16	0,16	
	23:00	1,65	1,65	0,00				1	1	1		0,04	0,07	

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης