

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024 | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ΑΡΧΕ | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | | | |
| Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,37 | 0,38 | |
| | 01:00 | 1,38 | 1,37 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,26 | 0,26 | |
| | 02:00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,20 | 0,20 | |
| | 03:00 | 1,28 | 1,26 | 0,02 | | | | 1 | | 1 | | 0,16 | 0,16 | |
| | 04:00 | 1,26 | 1,23 | 0,03 | | | | 1 | | 1 | | 0,15 | 0,14 | |
| | 05:00 | 1,30 | 1,29 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,17 | 0,18 | |
| | 06:00 | 1,29 | 1,27 | 0,02 | | | | 1 | | 1 | | 0,16 | 0,17 | |
| | 07:00 | 1,35 | 1,23 | 0,13 | | | | 1 | | 1 | | 0,23 | 0,23 | |
| | 08:00 | 1,48 | 1,40 | 0,08 | | | | 1 | | 1 | | 0,21 | 0,18 | |
| | 09:00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 10:00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 11:00 | 1,55 | 1,54 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 12:00 | 1,57 | 1,56 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 13:00 | 1,50 | 1,50 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 14:00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 15:00 | 1,33 | 1,32 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 16:00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 17:00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 18:00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,14 | 0,15 | |
| | 19:00 | 2,05 | 2,05 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,37 | 0,37 | |
| | 20:00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,42 | 0,42 | |
| | 21:00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,31 | 0,30 | |
| | 22:00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,13 | 0,12 | |
| | 23:00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,12 | 0,18 | |

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης