

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 2/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	02/03/24 0:00	11,24	10,96	0,29					1	1	1,95
	02/03/24 1:00	10,35	9,75	0,60					1	1	1,06
	02/03/24 2:00	10,56	9,69	0,87					1	1	1,27
	02/03/24 3:00	10,12	9,43	0,69					1	1	0,83
	02/03/24 4:00	9,65	7,94	1,71						1	3,38
	02/03/24 5:00	9,86	9,19	0,67				1		1	0,57
	02/03/24 6:00	10,39	9,62	0,77				1		1	1,10
	02/03/24 7:00	11,22	10,79	0,43				1		1	1,93
	02/03/24 8:00	11,52	11,08	0,44				1		1	2,23
	02/03/24 9:00	11,87	11,55	0,32				1		1	2,58
	02/03/24 10:00	11,89	11,22	0,67				1		1	2,60
	02/03/24 11:00	11,30	10,85	0,44				1		1	2,01
	02/03/24 12:00	11,66	11,35	0,31				1		1	2,37
	02/03/24 13:00	12,68	12,05	0,63				1		1	3,39
	02/03/24 14:00	12,34	12,20	0,14				1		1	3,05
	02/03/24 15:00	13,62	13,50	0,13				1	1	1	1,18
	02/03/24 16:00	14,22	14,10	0,12				1	1	1	1,78
	02/03/24 17:00	14,42	14,27	0,15				1	1	1	1,98
	02/03/24 18:00	16,27	16,20	0,07				1	1	1	3,83
	02/03/24 19:00	17,32	17,32	0,00				1	1	1	4,88
02/03/24 20:00	17,05	17,05	0,00				1	1	1	4,61	
02/03/24 21:00	15,73	15,73	0,00				1	1	1	3,29	
02/03/24 22:00	14,24	14,23	0,00				1	1	1	1,80	
02/03/24 23:00	13,10	13,07	0,03				1	1	1	0,66	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες τηρήθηκε μεγαλύτερη εφεδρεία λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.