

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024					
Ρ.Ρ.Ε.Ε.Π.	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	1,41	1,31	0,11	1				1			B				0,30	0,29	
	01:00	1,34	1,28	0,06	1				1			B				0,22	0,22	
	02:00	1,28	1,26	0,02	1				1			B				0,15	0,15	
	03:00	1,26	1,23	0,03	1				1			B				0,14	0,14	
	04:00	1,25	1,23	0,02	1				1			B				0,12	0,12	
	05:00	1,25	1,19	0,06	1				1			B				0,12	0,12	
	06:00	1,32	1,30	0,03	1				1			B				0,20	0,20	
	07:00	1,38	1,38	0,00	1				1			B				0,26	0,26	
	08:00	1,36	1,36	0,00	1				1			B				0,24	0,24	
	09:00	1,31	1,31	0,00	1				1			B				0,19	0,19	
	10:00	1,35	1,33	0,02	1				1			B				0,24	0,23	
	11:00	1,37	1,36	0,01	1				1			B				0,25	0,25	
	12:00	1,37	1,36	0,00	1				1			B				0,26	0,25	
	13:00	1,30	1,28	0,01	1				1			B				0,18	0,18	
	14:00	1,23	1,21	0,02	1				1			B				0,11	0,11	
	15:00	1,19	1,17	0,01	1				1			B				0,06	0,06	
	16:00	1,29	1,28	0,01	1				1			B				0,16	0,17	
	17:00	1,43	1,41	0,01	1				1			B				0,30	0,30	
	18:00	1,63	1,58	0,05	1				1			B				0,47	0,47	
	19:00	1,86	1,83	0,03	1				1			B				0,55	0,56	
	20:00	1,85	1,85	0,00	1				1			B				0,52	0,52	
	21:00	1,75	1,75	0,01	1				1			B				0,49	0,49	
	22:00	1,60	1,59	0,01	1				1			B				0,44	0,44	
23:00	1,37	1,35	0,02	1				1			B				0,26	0,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης