

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
2/3/24 0:00	50,47	40,73	9,63	0,10	1						1					1								12,66	10,03
2/3/24 1:00	45,78	38,34	7,34	0,10	1						1					1								9,38	7,26
2/3/24 2:00	44,32	38,91	5,32	0,10	1						1					1								6,87	5,54
2/3/24 3:00	43,20	38,65	4,45	0,10	1						1					1								5,65	4,45
2/3/24 4:00	42,46	39,17	3,19	0,10	1						1					1								4,01	3,37
2/3/24 5:00	43,55	39,65	3,80	0,10	1						1					1								5,14	4,55
2/3/24 6:00	46,68	39,76	6,65	0,27	1						1					1								8,95	7,93
2/3/24 7:00	51,38	41,04	8,47	1,87	1						1					1								13,89	11,27
2/3/24 8:00	57,28	38,90	12,91	5,47	1						1					1								19,00	13,52
2/3/24 9:00	59,09	39,78	13,04	6,27	1						1					1								18,02	14,54
2/3/24 10:00	66,48	53,05	9,16	4,27	1						1			1		1								21,37	14,16
2/3/24 11:00	72,20	55,58	7,49	9,13	1						1			1	1	1								19,87	14,39
2/3/24 12:00	68,27	49,92	6,94	11,42	1						1			1	1	1								22,24	12,74
2/3/24 13:00	62,40	45,08	4,32	13,00	1						1			1		1								18,57	10,22
2/3/24 14:00	60,82	39,59	8,23	13,00	1						1					1						1		17,06	8,82
2/3/24 15:00	63,38	40,75	12,07	10,57	1						1					1						1		13,20	12,31
2/3/24 16:00	67,94	50,24	11,40	6,30	1						1					1						1		13,71	13,54
2/3/24 17:00	69,96	59,10	6,86	4,00	1						1					1						1		18,05	15,94
2/3/24 18:00	73,88	67,21	5,86	0,82	1				1	1						1						1		19,72	19,84
2/3/24 19:00	75,93	65,72	10,11	0,10	1				1	1						1	1					1		19,28	16,93
2/3/24 20:00	73,37	61,22	12,05	0,10	1				1	1							1					1		16,79	13,06
2/3/24 21:00	68,38	60,11	8,17	0,10	1					1						1	1					1		19,00	19,23
2/3/24 22:00	63,39	56,15	7,13	0,10	1					1						1	1					1		17,48	16,88
2/3/24 23:00	57,88	49,33	8,44	0,10	1					1						1	1					1		15,13	11,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ, ΑΕΡ 2 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και κακοκαιρίας (00:00-17:00).