

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 2/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,72	1,73	0,49	0,51	1				1					0,69	0,87
	01:00	2,44	2,10	0,31	0,02	1				1					0,69	0,73
	02:00	2,25	1,73	0,51	0,01	1									0,69	0,65
	03:00	2,14	1,63	0,50	0,01	1									0,64	0,62
	04:00	2,11	1,53	0,59	0,00	1									0,61	0,61
	05:00	2,10	1,48	0,61	0,00	1									0,65	0,64
	06:00	2,24	1,25	0,64	0,36	1									0,78	0,77
	07:00	2,49	1,34	0,46	0,69	1									0,86	0,86
	08:00	2,58	1,36	0,13	1,09	1									0,75	0,75
	09:00	2,70	1,43	0,07	1,20	1									0,76	0,77
	10:00	2,80	1,35	0,15	1,30	1									0,77	0,77
	11:00	2,97	1,65	0,01	1,30	1									0,84	0,84
	12:00	3,08	1,87	0,00	1,20	1									0,94	0,94
	13:00	3,07	2,06	0,00	1,01	1						1			0,86	0,85
	14:00	2,98	2,05	0,12	0,80	1									0,88	0,88
	15:00	2,84	1,69	0,34	0,80	1									0,96	0,97
	16:00	2,76	1,64	0,31	0,81	1									0,97	0,97
	17:00	3,00	1,69	0,30	1,01	1									0,96	0,97
	18:00	3,49	1,81	0,19	1,49	1									0,95	0,95
	19:00	3,81	1,74	0,27	1,80	1									0,98	0,98
20:00	3,83	1,69	0,24	1,90	1									0,96	0,97	
21:00	3,64	1,66	0,27	1,71	1									0,97	0,96	
22:00	3,43	1,51	0,31	1,60	1									0,93	0,93	
23:00	3,11	1,70	0,29	1,12	1									0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-02:00 επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης