

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 3/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,77	1,77	0,20	0,81	1									0,96	0,96
	01:00	2,47	1,99	0,00	0,47	1									0,82	0,82
	02:00	2,26	1,75	0,01	0,50	1									0,79	0,79
	03:00	2,19	1,69	0,00	0,50	1									0,76	0,76
	04:00	2,15	1,62	0,02	0,51	1									0,75	0,75
	05:00	2,18	1,68	0,00	0,50	1									0,64	0,64
	06:00	2,23	1,63	0,00	0,60	1									0,69	0,69
	07:00	2,42	1,62	0,00	0,79	1									0,77	0,77
	08:00	2,62	1,65	0,01	0,96	1									0,77	0,77
	09:00	2,63	1,33	0,01	1,29	1									0,69	0,70
	10:00	2,76	1,25	0,01	1,50	1									0,69	0,69
	11:00	2,84	1,33	0,01	1,50	1									0,72	0,72
	12:00	2,86	1,35	0,01	1,50	1									0,73	0,73
	13:00	3,23	1,71	0,02	1,50	1									0,88	0,88
	14:00	3,20	1,71	0,09	1,40	1									0,91	0,91
	15:00	2,84	1,43	0,00	1,42	1									0,76	0,76
	16:00	2,68	1,45	0,00	1,23	1									0,74	0,74
	17:00	2,94	1,39	0,01	1,55	1									0,75	0,75
	18:00	3,50	1,44	0,03	2,04	1									0,80	0,80
	19:00	3,92	1,40	0,00	2,52	1									0,81	0,82
20:00	3,97	1,39	0,00	2,59	1									0,82	0,81	
21:00	3,73	1,36	0,00	2,37	1									0,80	0,80	
22:00	3,47	1,26	0,00	2,20	1									0,76	0,76	
23:00	3,11	1,49	0,00	1,62	1									0,79	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης