

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	2,88	2,65	0,23	1					0,76	0,76
	01:00	2,70	2,43	0,27	1					0,57	0,57
	02:00	2,62	2,27	0,35	1					0,48	0,48
	03:00	2,61	2,30	0,31	1					0,49	0,48
	04:00	2,65	2,38	0,27	1					0,52	0,52
	05:00	2,72	2,56	0,17	1					0,59	0,60
	06:00	2,98	2,89	0,10	1					0,84	0,85
	07:00	3,02	2,99	0,03	1					0,89	0,89
	08:00	2,74	2,71	0,04	1					0,62	0,62
	09:00	2,56	2,54	0,02	1					0,44	0,43
	10:00	2,57	2,57	0,00	1					0,44	0,45
	11:00	2,44	2,43	0,01	1					0,31	0,31
	12:00	2,49	2,45	0,04	1					0,36	0,36
	13:00	2,59	2,54	0,05	1					0,44	0,45
	14:00	2,59	2,56	0,03	1					0,47	0,46
	15:00	2,56	2,49	0,08	1					0,43	0,43
	16:00	2,77	2,72	0,04	1					0,63	0,63
	17:00	3,25	3,21	0,04	1					0,92	0,93
	18:00	3,92	3,84	0,08	1					0,95	0,95
	19:00	4,11	3,98	0,13	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,05	3,91	0,14	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,93	3,77	0,16	1					0,95	0,95
	22:00	3,53	3,28	0,25	1					0,95	0,95
	23:00	3,22	2,97	0,25	1					0,92	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης