

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	22,57	22,38	0,19			1	1		1	1				4,14	4,45
	01:00	20,47	19,82	0,65			1			1	1				5,52	5,49
	02:00	19,91	18,43	1,48			1			1	1				4,93	4,89
	03:00	19,39	18,43	0,97			1			1	1				4,39	4,39
	04:00	19,37	18,51	0,87			1			1	1				4,37	4,40
	05:00	20,55	19,74	0,80			1			1	1				5,47	5,54
	06:00	23,74	23,22	0,52			1			1	1				8,22	8,24
	07:00	28,01	27,54	0,47		1	1			1	1		1	1	10,01	10,05
	08:00	28,05	27,93	0,11		1	1			1	1		1	2	9,61	9,60
	09:00	27,19	27,10	0,10		1	1			1	1		1	2	9,22	9,21
	10:00	25,38	25,07	0,31		1	1			1	1				8,00	7,92
	11:00	24,96	24,19	0,78		1	1			1	1				7,64	7,58
	12:00	25,38	23,86	1,51		1	1			1	1				8,06	8,01
	13:00	25,02	23,68	1,33			1			1	1				9,31	9,36
	14:00	23,74	22,33	1,41			1			1	1				8,79	8,73
	15:00	22,34	21,35	0,99			1			1	1				7,36	7,33
	16:00	23,85	22,16	1,69			1			1	1				8,76	8,78
	17:00	27,59	24,79	2,81			1	1		1	1				8,98	8,96
	18:00	33,55	30,46	3,09			1	1	1	1	1				12,14	12,24
	19:00	37,37	33,25	4,12		1	1	1		1	1				13,72	13,71
20:00	37,30	32,33	4,97		1	1	1		1	1				13,72	13,72	
21:00	34,64	29,99	4,65			1	1		1	1				13,04	13,02	
22:00	30,21	25,40	4,80			1	1		1	1				9,92	9,77	
23:00	26,49	20,57	5,92			1	1		1	1				8,00	8,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης