

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 4/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	04/03/24 0:00	11,24	11,24	0,00				1		1	1,95
	04/03/24 1:00	10,29	10,29	0,00				1		1	1,00
	04/03/24 2:00	10,39	10,39	0,00				1		1	1,10
	04/03/24 3:00	10,00	10,00	0,00				1		1	0,71
	04/03/24 4:00	9,67	9,67	0,00				1		1	0,38
	04/03/24 5:00	10,11	10,11	0,00				1		1	0,82
	04/03/24 6:00	10,91	10,91	0,00				1		1	1,62
	04/03/24 7:00	12,25	12,25	0,00				1		1	2,96
	04/03/24 8:00	11,69	11,69	0,00				1		1	2,40
	04/03/24 9:00	11,11	11,10	0,01				1		1	1,82
	04/03/24 10:00	10,72	10,63	0,09				1		1	1,43
	04/03/24 11:00	10,17	10,03	0,14				1		1	0,88
	04/03/24 12:00	9,65	9,50	0,16				1		1	0,36
	04/03/24 13:00	9,74	9,49	0,25				1		1	0,45
	04/03/24 14:00	10,02	9,69	0,33				1		1	0,73
	04/03/24 15:00	10,60	10,16	0,44				1		1	1,31
	04/03/24 16:00	11,25	10,57	0,68				1		1	1,96
	04/03/24 17:00	12,31	11,45	0,86				1		1	3,02
	04/03/24 18:00	14,87	12,80	2,07				1		1	5,21
	04/03/24 19:00	16,52	13,03	3,49				1		1	5,78
04/03/24 20:00	16,62	11,72	4,90				1		1	5,82	
04/03/24 21:00	15,48	10,67	4,82				1		1	5,42	
04/03/24 22:00	14,05	9,59	4,46				1		1	4,76	
04/03/24 23:00	12,49	9,56	2,93				1		1	3,20	

Παρατήρηση:

Χρονική ολίσθηση της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.