

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 5/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):				8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	05/03/24 0:00	10,88	7,60	3,28				1	1		3,81	
	05/03/24 1:00	10,02	6,63	3,40				1	1		3,51	
	05/03/24 2:00	10,02	6,59	3,42				1	1		3,51	
	05/03/24 3:00	9,70	6,85	2,86				1	1		3,40	
	05/03/24 4:00	9,38	6,26	3,11				1	1		3,08	
	05/03/24 5:00	9,76	6,67	3,09				1	1		3,42	
	05/03/24 6:00	10,58	8,06	2,52	1			1			3,30	
	05/03/24 7:00	12,12	11,90	0,22	1			1			4,24	
	05/03/24 8:00	13,97	13,38	0,59				1		1	4,68	
	05/03/24 9:00	13,75	12,46	1,29				1		1	4,46	
	05/03/24 10:00	12,15	11,60	0,54				1		1	2,86	
	05/03/24 11:00	11,45	10,88	0,57				1		1	2,16	
	05/03/24 12:00	11,32	10,98	0,34				1		1	2,03	
	05/03/24 13:00	11,23	10,55	0,68				1		1	1,94	
	05/03/24 14:00	12,23	11,14	1,09				1		1	2,94	
	05/03/24 15:00	12,60	12,13	0,47				1		1	3,31	
	05/03/24 16:00	13,97	13,29	0,68				1	1	1	1,53	
	05/03/24 17:00	15,20	14,06	1,13				1	1	1	2,76	
	05/03/24 18:00	16,82	15,74	1,07				1	1	1	4,38	
	05/03/24 19:00	17,93	17,82	0,11				1	1	1	5,49	
05/03/24 20:00	17,66	17,65	0,01				1	1	1	5,22		
05/03/24 21:00	16,22	16,21	0,00				1	1	1	3,78		
05/03/24 22:00	14,61	14,12	0,49				1	1	1	2,17		
05/03/24 23:00	12,74	12,49	0,25				1	1	1	0,30		

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και σημειώθηκαν σφάλματα στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.