

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)								
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
5/3/24 0:00	49,54	35,41	14,03	0,10	1																				1	1	19,14	14,79	
5/3/24 1:00	45,13	32,39	12,63	0,10	1																					1	1	14,32	12,76
5/3/24 2:00	43,96	32,54	11,31	0,10	1																					1	1	12,68	11,71
5/3/24 3:00	42,56	32,25	10,21	0,10	1																					1	1	9,45	10,27
5/3/24 4:00	42,14	32,93	9,12	0,10	1																					1	1	7,74	9,43
5/3/24 5:00	43,58	33,17	10,31	0,10	1																					1	1	9,47	11,31
5/3/24 6:00	48,81	35,39	13,32	0,10	1																					1	1	14,14	14,54
5/3/24 7:00	56,84	41,58	14,81	0,46	1																					1	1	15,75	16,42
5/3/24 8:00	63,60	43,48	16,18	3,93	1						1															1	1	17,73	17,72
5/3/24 9:00	67,79	47,80	14,99	5,00	1						1															1	1	15,60	15,41
5/3/24 10:00	71,80	57,80	9,00	5,00	1						1			1	1											1	1	8,73	8,99
5/3/24 11:00	68,40	59,30	6,35	2,75	1						1															1	1	7,30	6,82
5/3/24 12:00	65,48	49,00	8,28	8,20	1						1															1	1	8,26	10,24
5/3/24 13:00	64,71	39,92	13,79	11,00	1						1															1	1	16,10	14,96
5/3/24 14:00	62,16	39,01	12,91	10,23	1						1															1	1	13,88	13,11
5/3/24 15:00	61,34	41,07	12,06	8,22	1						1															1	1	14,05	14,39
5/3/24 16:00	60,97	42,69	14,85	3,43	1						1															1	1	22,67	17,64
5/3/24 17:00	65,33	52,80	12,18	0,35	1						1															1	1	30,97	17,67
5/3/24 18:00	74,42	62,05	12,27	0,10	1						1	1														1	1	27,12	20,89
5/3/24 19:00	79,09	67,97	11,02	0,10	1						1	1														1	1	25,20	19,83
5/3/24 20:00	78,43	63,09	15,24	0,10	1						1	1														1	1	23,83	18,27
5/3/24 21:00	74,08	60,23	13,75	0,10	1						1	1														1	1	22,34	15,91
5/3/24 22:00	67,43	55,50	11,83	0,10	1							1														1	1	15,05	15,80
5/3/24 23:00	59,23	49,21	9,92	0,10	1						1															1	1	11,45	11,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 , AEP3 και D4, D5 ΑΗΣ λόγω έντονης κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και κακοκαιρίας (08:00-13:00).
3. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00).