Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,460	0,431	0,426	0,420	0,406	0,423	0,451	0,474	0,531	0,523	0,551	0,619	0,621	0,653	0,674	0,630	0,663	0,685	0,706	0,746	0,724	0,676	0,639	0,567	13,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,510	0,484	0,451	0,431	0,426	0,434	0,458	0,498	0,552	0,497	0,565	0,558	0,624	0,598	0,398	0,379	0,469	0,596	0,703	0,730	0,731	0,730	0,677	0,601	13,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,522	0,471	0,436	0,426	0,397	0,409	0,429	0,442	0,472	0,457	0,379	0,444	0,420	0,380	0,398	0,430	0,445	0,566	0,674	0,682	0,661	0,658	0,584	0,511	11,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,445	0,416	0,414	0,412	0,401	0,415	0,422	0,426	0,422	0,340	0,306	0,312	0,348	0,294	0,275	0,343	0,467	0,568	0,610	0,676	0,669	0,688	0,619	0,566	10,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,519	0,470	0,458	0,417	0,397	0,448	0,475	0,475	0,409	0,362	0,320	0,305	0,377	0,370	0,442	0,503	0,604	0,651	0,713	0,784	0,762	0,746	0,677	0,583	12,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,517	0,472	0,461	0,459	0,459	0,482	0,468	0,482	0,481	0,502	0,476	0,372	0,366	0,338	0,346	0,354	0,422	0,570	0,668	0,732	0,722	0,700	0,606	0,555	12,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,510	0,466	0,456	0,444	0,438	0,467	0,465	0,474	0,457	0,451	0,420	0,349	0,367	0,342	0,363	0,390	0,472	0,590	0,673	0,739	0,726	0,710	0,625	0,563	11,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη