

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,09	2,21	0,88	1					0,92	0,91
	01:00	2,90	2,13	0,77	1					0,78	0,78
	02:00	2,77	2,14	0,63	1					0,64	0,63
	03:00	2,71	2,14	0,57	1					0,58	0,58
	04:00	2,75	2,14	0,62	1					0,62	0,62
	05:00	2,88	2,19	0,69	1					0,74	0,74
	06:00	3,10	2,41	0,68	1					0,93	0,93
	07:00	3,18	2,24	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,05	2,15	0,90	1					0,91	0,91
	09:00	2,80	2,13	0,67	1					0,68	0,68
	10:00	2,73	2,58	0,15	1	1				0,16	0,14
	11:00	2,54	2,33	0,21	1					0,21	0,23
	12:00	2,38	2,14	0,25	1					0,25	0,25
	13:00	2,60	2,14	0,46	1					0,46	0,47
	14:00	2,82	2,14	0,68	1					0,69	0,68
	15:00	2,86	2,14	0,72	1					0,73	0,72
	16:00	3,26	2,39	0,87	1					0,93	0,93
	17:00	3,66	2,75	0,91	1					0,95	0,95
	18:00	4,20	3,30	0,90	1					0,95	0,95
	19:00	4,44	3,60	0,84	1					0,95	0,95
	20:00	4,26	3,45	0,81	1					0,95	0,95
	21:00	4,01	3,25	0,76	1					0,95	0,95
	22:00	3,68	2,91	0,76	1					0,95	0,95
	23:00	3,34	2,63	0,71	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στις 10:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης