

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	23,92	23,26	0,66			1	1		1	1					3,63	4,13
	01:00	21,41	21,10	0,31			1			1	1					6,35	6,38
	02:00	20,70	20,50	0,21			1			1	1					5,71	5,71
	03:00	20,23	19,63	0,59			1			1	1					5,27	5,24
	04:00	20,10	19,42	0,67			1			1	1					5,05	5,07
	05:00	21,35	20,57	0,79			1			1	1					6,31	6,32
	06:00	24,74	22,52	2,22			1			1	1					9,28	9,33
	07:00	29,68	27,43	2,25		1	1			1	1			1		11,70	11,77
	08:00	29,85	28,08	1,77		1	1			1	1			1		11,89	11,87
	09:00	28,77	27,40	1,37		1	1			1	1			1		10,96	10,91
	10:00	27,87	25,59	2,27		1	1			1	1					10,40	10,49
	11:00	27,29	25,42	1,87		1	1			1	1					10,00	9,96
	12:00	27,99	26,65	1,33		1	1			1	1					10,60	10,63
	13:00	28,71	27,52	1,19		1	1			1	1					11,32	11,35
	14:00	27,39	25,62	1,76		1	1			1	1					10,11	10,08
	15:00	26,95	24,52	2,43		1	1			1	1					10,03	10,01
	16:00	27,51	26,16	1,34		1	1			1	1					9,54	9,34
	17:00	30,40	29,78	0,61		1	1	1		1	1					8,10	8,17
	18:00	36,47	36,19	0,27		1	1	1		1	1			2		12,49	12,57
	19:00	40,11	39,81	0,29		1	1	1		1	1			4		13,73	13,73
20:00	39,94	39,59	0,35		1	1	1		1	1			4		13,72	13,71	
21:00	37,15	37,07	0,09		1	1	1		1	1			3		12,85	12,78	
22:00	32,53	32,53	0,00		1	1	1		1	1			1		9,65	9,60	
23:00	27,97	27,97	0,00		1	1	1		1	1					6,21	6,17	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ η ένταξη της G8 έγινε αργότερα μέσα στη μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης