

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 6/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	06/03/24 0:00	11,22	10,27	0,95				1		1	1,93
	06/03/24 1:00	10,28	10,10	0,18				1		1	0,99
	06/03/24 2:00	10,35	10,23	0,12				1		1	1,06
	06/03/24 3:00	9,93	9,44	0,49				1		1	0,64
	06/03/24 4:00	9,73	9,41	0,32				1		1	0,44
	06/03/24 5:00	10,10	9,39	0,70				1		1	0,81
	06/03/24 6:00	10,92	9,73	1,19				1		1	1,63
	06/03/24 7:00	12,43	11,28	1,15				1		1	3,14
	06/03/24 8:00	12,33	10,87	1,46				1		1	3,04
	06/03/24 9:00	11,66	10,18	1,48				1		1	2,37
	06/03/24 10:00	11,45	9,71	1,74				1		1	2,16
	06/03/24 11:00	10,96	9,68	1,28				1		1	1,67
	06/03/24 12:00	10,43	9,70	0,73				1		1	1,14
	06/03/24 13:00	10,36	9,70	0,66				1		1	1,07
	06/03/24 14:00	10,80	10,45	0,34				1		1	1,51
	06/03/24 15:00	12,00	11,23	0,77				1		1	2,71
	06/03/24 16:00	13,37	12,57	0,80				1		1	4,08
	06/03/24 17:00	13,90	13,40	0,50				1	1	1	1,46
	06/03/24 18:00	16,08	15,36	0,72				1	1	1	3,64
	06/03/24 19:00	17,68	16,34	1,35				1	1	1	5,24
06/03/24 20:00	17,61	16,14	1,46				1	1	1	5,17	
06/03/24 21:00	16,61	15,50	1,11				1	1	1	4,17	
06/03/24 22:00	15,01	13,35	1,66				1	1	1	2,57	
06/03/24 23:00	13,19	11,76	1,44				1	1		2,77	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.
Στο διάστημα 08:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.