

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
6/3/24 0:00	52,55	44,45	8,00	0,10	1						1						1							1	8,27	8,20
6/3/24 1:00	47,58	43,58	3,90	0,10	1						1						1							1	3,11	4,86
6/3/24 2:00	45,54	40,10	5,35	0,10	1						1						1							1	6,15	6,15
6/3/24 3:00	44,56	39,26	5,19	0,10	1						1						1							1	5,82	5,20
6/3/24 4:00	43,83	40,02	3,71	0,10	1						1						1							1	4,38	4,14
6/3/24 5:00	45,80	40,31	5,40	0,10	1						1						1							1	6,85	6,38
6/3/24 6:00	50,83	40,97	9,76	0,10	1						1						1							1	11,87	11,85
6/3/24 7:00	57,92	42,15	13,78	1,99	1						1						1							1	19,55	16,45
6/3/24 8:00	60,40	38,60	15,10	6,70	1												1						1	1	16,93	17,80
6/3/24 9:00	63,72	35,83	14,33	13,57	1												1						1	1	21,14	18,09
6/3/24 10:00	63,94	32,55	16,22	15,17	1												1						1	1	18,49	16,65
6/3/24 11:00	62,96	32,78	14,18	16,00	1												1						1	1	14,06	14,24
6/3/24 12:00	61,71	33,99	11,72	16,00	1												1						1	1	12,14	12,31
6/3/24 13:00	61,88	33,95	11,72	16,22	1												1						1	1	13,38	12,34
6/3/24 14:00	61,94	32,95	11,99	17,00	1												1						1	1	12,34	12,34
6/3/24 15:00	62,36	34,55	12,18	15,63	1												1						1	1	13,83	13,55
6/3/24 16:00	62,29	38,13	14,48	9,68	1												1						1	1	18,37	15,83
6/3/24 17:00	62,65	43,50	16,53	2,62	1												1						1	1	22,90	18,28
6/3/24 18:00	71,19	51,78	18,74	0,67	1				1								1						1	1	26,62	21,13
6/3/24 19:00	75,40	53,26	22,04	0,10	1				1								1						1	1	28,71	22,54
6/3/24 20:00	76,25	53,79	22,36	0,10	1				1								1		1				1		29,94	22,81
6/3/24 21:00	72,97	51,14	21,72	0,10	1												1		1				1		24,52	21,85
6/3/24 22:00	66,82	47,13	19,59	0,10	1													1		1			1	1	21,94	19,99
6/3/24 23:00	59,60	42,47	17,03	0,10	1													1		1			1	1	19,19	17,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 και D4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (11:00-16:00).