

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 5/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,04	1,38	0,66	0,00	1									0,66	0,66
	01:00	1,98	1,41	0,57	0,00	1									0,58	0,58
	02:00	2,21	1,52	0,69	0,00	1									0,69	0,69
	03:00	2,09	1,44	0,65	0,00	1									0,65	0,65
	04:00	2,08	1,49	0,59	0,00	1									0,62	0,62
	05:00	2,11	1,94	0,17	0,00	1					1				0,32	0,32
	06:00	2,26	2,05	0,21	0,00	1				0,21	1				0,36	0,39
	07:00	2,44	2,04	0,40	0,00	1					1				0,76	0,86
	08:00	2,06	1,54	0,52	0,00	1									0,77	0,77
	09:00	1,89	1,25	0,64	0,00	1									0,70	0,68
	10:00	1,84	1,19	0,65	0,00	1									0,79	0,79
	11:00	1,91	1,32	0,59	0,00				1						0,75	0,76
	12:00	2,59	1,36	0,23	1,00				1						0,75	0,75
	13:00	2,77	1,31	0,18	1,28				1						0,80	0,80
	14:00	2,89	1,28	0,23	1,38				1						0,83	0,76
	15:00	2,88	1,68	0,09	1,11	1									0,89	0,89
	16:00	2,94	1,91	0,03	1,00	1									0,95	0,95
	17:00	3,10	2,04	0,06	1,00	1									0,96	0,96
	18:00	3,53	1,99	0,15	1,39	1					1				0,89	0,88
	19:00	3,84	2,17	0,10	1,58	1					1				0,92	0,93
20:00	3,81	2,16	0,25	1,41	1					1				0,98	0,98	
21:00	3,75	2,05	0,38	1,32	1					1				0,98	0,98	
22:00	3,50	1,51	0,94	1,04	1					1				0,98	0,98	
23:00	3,11	1,72	0,78	0,62	1					1				0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 06:00-08:00 το Α/Π Κεφαλές είχε απώλεια επικοινωνίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης