

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη 6/3/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,67 | 1,70 | 0,47 | 0,50 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 01:00 | 2,40 | 1,58 | 0,42 | 0,41 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 02:00 | 2,26 | 1,74 | 0,51 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 03:00 | 2,16 | 1,65 | 0,51 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 04:00 | 2,15 | 1,87 | 0,28 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 05:00 | 2,13 | 1,88 | 0,24 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 06:00 | 2,33 | 1,95 | 0,37 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 07:00 | 2,64 | 1,82 | 0,45 | 0,36 | 1 | | | | | | | | | 0,92 | 0,92 |
| | 08:00 | 2,68 | 1,64 | 0,54 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 09:00 | 2,77 | 2,08 | 0,25 | 0,44 | 1 | | | | | | | | | 0,42 | 0,79 |
| | 10:00 | 2,77 | 2,16 | 0,12 | 0,49 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,15 | 0,71 |
| | 11:00 | 2,72 | 1,07 | 0,36 | 1,29 | 1 | | | | | | | | | 0,74 | 0,75 |
| | 12:00 | 2,80 | 1,38 | 0,15 | 1,27 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 |
| | 13:00 | 2,71 | 1,31 | 0,28 | 1,12 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 14:00 | 2,81 | 1,44 | 0,32 | 1,05 | 1 | | | | | | | | | 0,89 | 0,89 |
| | 15:00 | 2,85 | 1,46 | 0,34 | 1,05 | 1 | | | | | | | | | 0,92 | 0,92 |
| | 16:00 | 2,90 | 1,17 | 0,48 | 1,25 | 1 | | | | | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 17:00 | 3,12 | 1,08 | 0,61 | 1,42 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| 18:00 | 3,58 | 1,09 | 0,62 | 1,86 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 | |
| 19:00 | 4,01 | 1,09 | 0,64 | 2,27 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,89 | |
| 20:00 | 4,06 | 1,23 | 0,53 | 2,31 | 1 | | | | | | | | | 0,92 | 0,92 | |
| 21:00 | 3,94 | 1,36 | 0,37 | 2,20 | 1 | | | | | | | | | 0,91 | 0,91 | |
| 22:00 | 3,56 | 1,37 | 0,28 | 1,91 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 | |
| 23:00 | 3,13 | 1,40 | 0,21 | 1,51 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 | |

Παρατηρήσεις

- 1.Τις ώρες 09:00-11:00 έγιναν δοκιμές παρουσία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ
- 2.Χρονική ολιόσηση του προγράμματος συντήρησης της Μονάδας 1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης