

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	3,07	2,21	0,86	1					0,90	0,90
	01:00	2,89	2,14	0,75	1					0,77	0,77
	02:00	2,77	2,13	0,63	1					0,64	0,64
	03:00	2,68	2,16	0,51	1					0,55	0,55
	04:00	2,72	2,24	0,48	1					0,59	0,59
	05:00	2,87	2,45	0,42	1					0,73	0,74
	06:00	3,02	2,58	0,44	1					0,88	0,88
	07:00	3,01	2,47	0,54	1					0,87	0,87
	08:00	2,95	2,80	0,15	1	1				0,22	0,17
	09:00	2,78	2,55	0,23	1					0,24	0,27
	10:00	2,56	2,13	0,43	1					0,44	0,45
	11:00	2,41	2,14	0,27	1					0,28	0,28
	12:00	2,49	2,14	0,35	1					0,35	0,36
	13:00	2,56	2,13	0,43	1					0,43	0,43
	14:00	2,60	2,13	0,47	1					0,47	0,47
	15:00	2,74	2,15	0,59	1					0,58	0,59
	16:00	3,05	2,18	0,87	1					0,88	0,88
	17:00	3,52	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,34	3,41	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,49	3,55	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,32	3,38	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	4,14	3,20	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,81	2,87	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,44	2,50	0,94	1					0,95	0,95

Μεταξύ 08:00 και 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης