

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 23,09 | 21,37 | 1,72 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2,28 | 8,27 |
| | 01:00 | 21,20 | 20,88 | 0,32 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1,22 | 7,08 |
| | 02:00 | 19,82 | 19,22 | 0,60 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 0,84 | 5,80 |
| | 03:00 | 19,54 | 18,51 | 1,02 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1,13 | 4,93 |
| | 04:00 | 19,16 | 18,52 | 0,64 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1,36 | 4,36 |
| | 05:00 | 20,89 | 20,89 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4,63 | 5,79 |
| | 06:00 | 23,62 | 23,29 | 0,33 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 6,38 | 7,66 |
| | 07:00 | 28,10 | 27,68 | 0,43 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 8,39 | 10,41 |
| | 08:00 | 28,94 | 27,33 | 1,62 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 8,95 | 11,55 |
| | 09:00 | 29,66 | 28,24 | 1,42 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 9,00 | 12,37 |
| | 10:00 | 30,93 | 26,19 | 4,73 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 10,64 | 11,64 |
| | 11:00 | 31,01 | 22,04 | 8,97 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 12,40 |
| | 12:00 | 30,79 | 20,68 | 10,10 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 12,30 |
| | 13:00 | 28,24 | 18,31 | 9,93 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 10,85 | 11,32 |
| | 14:00 | 28,95 | 18,80 | 10,15 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 11,02 | 11,61 |
| | 15:00 | 26,89 | 17,35 | 9,54 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 10,52 | 10,60 |
| | 16:00 | 29,02 | 19,83 | 9,20 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 11,60 |
| | 17:00 | 32,79 | 23,74 | 9,05 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,01 |
| | 18:00 | 39,33 | 30,46 | 8,87 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 11,03 | 13,73 |
| | 19:00 | 42,49 | 32,89 | 9,60 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 11,03 | 13,73 |
| 20:00 | 41,31 | 32,07 | 9,24 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,73 | |
| 21:00 | 38,38 | 32,14 | 6,25 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,72 | |
| 22:00 | 33,80 | 29,34 | 4,46 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 11,02 | 12,23 | |
| 23:00 | 29,56 | 26,25 | 3,30 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 9,19 | 9,12 | |

Μεταξύ 00:00 και 07:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |