

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7			
8/3/24 0:00	48,21	43,95	4,25	0,01	1																		1	1	14,16	13,64	
8/3/24 1:00	44,53	42,49	2,03	0,01	1																			1	1	11,99	11,88
8/3/24 2:00	43,36	42,23	1,12	0,01	1																			1	1	10,52	10,46
8/3/24 3:00	42,28	41,03	1,24	0,01	1																			1	1	9,86	9,79
8/3/24 4:00	41,53	38,30	3,22	0,01	1																			1	1	9,39	9,08
8/3/24 5:00	44,51	41,11	3,39	0,01	1																			1	1	11,54	9,84
8/3/24 6:00	48,23	42,15	6,07	0,01	1																				1	11,07	7,20
8/3/24 7:00	55,98	51,62	3,95	0,41	1																				1	5,56	6,45
8/3/24 8:00	59,03	49,34	7,69	2,00	1																				1	10,19	10,11
8/3/24 9:00	60,17	41,12	12,98	6,07	1																				1	20,21	15,38
8/3/24 10:00	61,74	39,68	13,06	9,00	1																				1	19,68	14,04
8/3/24 11:00	62,59	40,90	12,69	9,00	1																				1	17,08	14,78
8/3/24 12:00	68,80	45,49	13,70	9,60	1																				1	30,65	20,06
8/3/24 13:00	70,52	45,64	13,22	11,67	1																				1	24,00	15,46
8/3/24 14:00	65,85	44,98	10,87	10,00	1																				1	14,12	12,06
8/3/24 15:00	66,00	42,07	13,93	10,00	1																				1	16,82	14,97
8/3/24 16:00	66,47	44,90	15,50	6,07	1																				1	18,87	16,22
8/3/24 17:00	67,39	48,05	17,87	1,47	1																				1	21,98	19,04
8/3/24 18:00	75,14	53,47	21,67	0,01	1																				1	25,33	22,52
8/3/24 19:00	79,65	56,01	23,63	0,01	1																				1	26,60	23,86
8/3/24 20:00	79,19	56,14	23,04	0,01	1																				1	27,41	23,70
8/3/24 21:00	74,57	52,17	22,39	0,01	1																				1	24,23	22,35
8/3/24 22:00	66,51	47,79	18,71	0,01	1																				1	25,38	19,87
8/3/24 23:00	59,03	41,51	17,51	0,01	1																				1	22,23	17,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 & No3, καθώς και περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.