

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 8/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,67	0,96	0,36	1,35			1							0,39	0,39
	01:00	2,43	1,07	0,17	1,19			1							0,36	0,36
	02:00	2,22	1,07	0,14	1,01			1							0,42	0,42
	03:00	2,11	1,00	0,14	0,97			1							0,46	0,50
	04:00	2,05	1,10	0,21	0,74			1							0,63	0,62
	05:00	2,01	1,87	0,13	0,01			1	1	1					0,22	0,23
	06:00	2,13	1,93	0,19	0,01	1		1	1	1					0,20	0,30
	07:00	2,42	2,15	0,27	0,01	1					1				0,26	0,46
	08:00	2,57	2,06	0,48	0,03	1					1				0,52	0,53
	09:00	2,74	1,25	0,35	1,13	1									0,67	0,66
	10:00	2,70	1,03	0,31	1,35			1							0,63	0,62
	11:00	3,00	1,09	0,48	1,43			1							0,67	0,68
	12:00	3,01	1,05	0,56	1,40			1							0,70	0,70
	13:00	2,94	1,08	0,51	1,34			1							0,52	0,60
	14:00	2,95	1,17	0,54	1,24			1							0,55	0,60
	15:00	3,07	1,29	0,55	1,23			1							0,55	0,62
	16:00	3,14	1,26	0,55	1,34			1							0,55	0,65
	17:00	3,36	1,18	0,66	1,52			1							0,66	0,75
	18:00	3,80	1,13	0,75	1,92			1							0,76	0,88
	19:00	4,06	1,09	0,83	2,14			1							0,83	0,98
20:00	4,03	1,07	0,83	2,12			1							0,84	0,97	
21:00	3,87	1,00	0,96	1,92			1							0,96	0,96	
22:00	3,63	1,12	0,90	1,62			1							0,91	0,91	
23:00	3,30	1,27	0,82	1,21			1							0,83	0,83	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης