

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 9/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,92	1,25	0,75	0,92			1							0,96	0,96
	01:00	2,61	1,51	0,62	0,48			1			1				0,82	0,82
	02:00	2,38	1,12	0,56	0,70			1							0,83	0,83
	03:00	2,29	1,19	0,49	0,60			1							0,80	0,80
	04:00	2,23	1,14	0,58	0,50			1							0,78	0,78
	05:00	2,25	1,12	0,62	0,50			1							0,79	0,79
	06:00	2,33	1,28	0,59	0,47			1							0,81	0,67
	07:00	2,44	1,83	0,60	0,02	1									0,85	0,85
	08:00	2,59	1,98	0,61	0,00	1									0,91	0,90
	09:00	2,71	2,24	0,47	0,00	1						1			0,95	0,95
	10:00	2,70	2,20	0,50	0,00	1						1			0,94	0,94
	11:00	2,67	2,17	0,49	0,00	1						1			0,93	0,93
	12:00	2,66	2,22	0,44	0,00	1						1			0,93	0,93
	13:00	2,57	2,12	0,44	0,00	1						1			0,90	0,90
	14:00	2,60	2,12	0,48	0,00	1						1			0,91	0,91
	15:00	2,72	1,49	0,58	0,65	1									0,90	0,88
	16:00	2,91	1,12	0,69	1,10			1							0,94	0,94
	17:00	3,27	1,16	0,61	1,49			1							0,93	0,93
	18:00	3,78	1,30	0,58	1,90			1							0,96	0,96
	19:00	4,13	1,41	0,54	2,19			1							0,98	0,98
20:00	4,02	1,37	0,45	2,20			1							0,96	0,96	
21:00	3,89	1,39	0,50	2,01			1							0,98	0,97	
22:00	3,61	1,47	0,33	1,81			1							0,95	0,95	
23:00	3,25	1,38	0,35	1,51			1							0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης