

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 10/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,45	0,33	1,13			1							0,98	0,98
	01:00	2,60	1,49	0,29	0,83			1							0,91	0,91
	02:00	2,40	1,52	0,27	0,61			1							0,84	0,84
	03:00	2,27	1,40	0,27	0,60			1							0,79	0,79
	04:00	2,19	1,18	0,41	0,60			1							0,76	0,76
	05:00	2,21	1,15	0,46	0,60			1							0,77	0,77
	06:00	2,26	1,20	0,45	0,61			1							0,79	0,79
	07:00	2,48	1,24	0,45	0,79			1							0,86	0,86
	08:00	2,70	1,30	0,33	1,06			1							0,85	0,86
	09:00	2,65	1,27	0,18	1,20			1							0,79	0,78
	10:00	2,56	1,16	0,20	1,20			1							0,74	0,74
	11:00	2,54	1,16	0,25	1,13			1							0,75	0,75
	12:00	2,63	1,24	0,29	1,10			1							0,81	0,81
	13:00	2,60	1,31	0,18	1,12			1							0,79	0,79
	14:00	2,62	1,31	0,11	1,20			1							0,77	0,77
	15:00	2,53	1,22	0,11	1,20			1							0,73	0,73
	16:00	2,58	1,32	0,07	1,20			1							0,75	0,75
	17:00	2,85	1,32	0,02	1,52			1							0,76	0,76
18:00	3,45	1,50	0,00	1,95			1							0,83	0,83	
19:00	3,93	1,51	0,00	2,42			1							0,87	0,87	
20:00	3,87	1,37	0,00	2,50			1							0,83	0,83	
21:00	3,74	1,33	0,00	2,40			1							0,82	0,82	
22:00	3,47	1,31	0,00	2,16			1				1			0,69	0,69	
23:00	3,19	1,35	0,00	1,84			1							0,80	0,80	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ και ο ΥΒΣ εντάχθηκε με πρόγραμμα

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης