

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 7/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	1,38	0,24	1,11	1									0,82	0,82
	01:00	2,42	1,28	0,34	0,81	1					1				0,49	0,52
	02:00	2,22	1,33	0,28	0,61	1									0,76	0,75
	03:00	2,12	1,35	0,17	0,60	1									0,70	0,70
	04:00	2,13	1,41	0,12	0,60	1									0,69	0,69
	05:00	2,11	1,40	0,01	0,70	1									0,65	0,65
	06:00	2,29	1,49	0,00	0,80	1									0,69	0,70
	07:00	2,59	1,60	0,00	1,00	1									0,78	0,78
	08:00	2,62	1,32	0,00	1,29	1									0,69	0,70
	09:00	2,51	1,12	0,02	1,37	1									0,62	0,62
	10:00	2,45	1,06	0,01	1,37	1									0,58	0,59
	11:00	2,54	1,17	0,02	1,34				1						0,65	0,66
	12:00	2,58	1,02	0,00	1,55				1						0,64	0,64
	13:00	2,56	0,98	0,01	1,57				1						0,63	0,64
	14:00	2,75	1,14	0,01	1,60				1						0,70	0,70
	15:00	2,71	1,08	0,02	1,61				1						0,69	0,69
	16:00	2,71	1,02	0,08	1,61				1						0,69	0,69
	17:00	2,92	1,00	0,14	1,78				1						0,71	0,71
	18:00	3,41	0,99	0,27	2,15				1						0,75	0,75
	19:00	3,67	1,01	0,16	2,50				1						0,78	0,78
20:00	3,62	1,04	0,08	2,50				1						0,77	0,77	
21:00	3,49	0,96	0,15	2,38				1						0,75	0,75	
22:00	3,29	0,96	0,29	2,04				1						0,76	0,76	
23:00	3,01	1,01	0,39	1,60				1						0,61	0,60	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης