

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	24,22	22,22	2,01			1			1	1					7,45	7,69
	01:00	21,72	19,29	2,43			1			1	1					6,80	6,76
	02:00	21,15	18,31	2,84			1			1	1					6,19	6,17
	03:00	20,61	18,47	2,15			1			1	1					5,59	5,60
	04:00	20,35	16,40	3,95			1			1	1					5,38	5,34
	05:00	21,63	15,98	5,65						1	1					7,65	7,79
	06:00	24,47	17,13	7,34		1				1	1					9,71	9,76
	07:00	29,32	21,21	8,10		1	1			1	1					11,64	11,69
	08:00	29,93	19,70	10,23		1	1			1	1					12,00	11,97
	09:00	28,88	18,94	9,94			1			1	1					11,58	11,57
	10:00	27,16	17,88	9,27			1			1	1					10,86	10,88
	11:00	26,87	17,12	9,76			1			1	1					10,75	10,77
	12:00	27,08	17,09	9,99		1				1	1					10,86	10,80
	13:00	25,92	16,21	9,72		1				1	1					10,40	10,39
	14:00	24,71	15,33	9,38		1				1	1					9,91	9,90
	15:00	24,06	15,21	8,85						1	1					9,62	9,62
	16:00	26,06	16,98	9,07				1		1	1					10,36	10,40
	17:00	29,79	19,99	9,81				1		1	1					11,85	11,89
	18:00	35,28	23,05	12,23				1		1	1					13,55	13,55
	19:00	39,36	26,54	12,82			1	1		1	1					13,73	13,73
20:00	38,70	25,77	12,93			1	1		1	1					13,73	13,73	
21:00	35,97	23,23	12,74			1	1		1	1					13,72	13,71	
22:00	31,37	20,95	10,42			1			1	1					11,53	12,45	
23:00	26,91	20,67	6,25			1			1	1					6,73	10,83	

Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης