

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024		00:00	5,17	5,09	0,08	1			1						0,98	1,04
		01:00	4,66	4,52	0,14				1						1,43	1,42
		02:00	4,49	4,26	0,24				1						1,25	1,24
		03:00	4,40	4,09	0,31				1						1,14	1,15
		04:00	4,38	4,01	0,38				1						1,12	1,13
		05:00	4,64	4,06	0,58				1						1,38	1,38
		06:00	5,38	4,31	1,07				1						1,87	1,88
		07:00	6,23	4,76	1,47	1			1						1,99	1,98
		08:00	6,26	4,46	1,80	1			1						1,91	1,93
		09:00	6,46	4,59	1,87	1			1						2,13	2,11
		10:00	6,32	4,47	1,85	1			1						1,99	1,98
		11:00	5,94	4,27	1,67	1			1						1,67	1,66
		12:00	5,90	3,84	2,06				1						2,06	2,07
		13:00	5,72	3,72	2,00				1						2,00	2,00
		14:00	5,59	3,62	1,96				1						1,97	1,96
		15:00	5,39	3,51	1,89				1						1,89	1,89
		16:00	5,60	3,98	1,62				1						1,65	1,65
		17:00	6,27	4,50	1,76		1		1						1,77	1,78
		18:00	7,82	5,12	2,70		1		1						2,71	2,72
		19:00	8,53	5,61	2,92	1	1		1						2,98	2,98
		20:00	8,46	5,51	2,94	1	1		1						2,96	2,96
		21:00	7,66	5,36	2,30	1	1		1						2,31	2,32
		22:00	6,72	4,42	2,30	1			1						2,31	2,31
		23:00	5,86	4,31	1,55	1			1						1,57	1,55

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης